



Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za uređenje
prostora i održivi razvoj
Br. 06/2- 41/5-15
Bijelo Polje, 31.03.2015.godine

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, rješavajući po zahtjevu Bećirović Mensada iz Bijelog Polja-Kukulje, za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju Vodovoda u Kukuljama, shodno Odluci o djelokrugu, organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje ("Sl.list CG-opštinski propisi", br.15/11) a na osnovu čl. 62 i čl. 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11 i 35/13), Prostorno - urbanističkog plana opštine Bijelo Polje ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi", br.7/2014) i z d a j e

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije

za izgradnju Vodovoda u Kukuljama čije vodoizvorište se nalazi na katastarskoj parceli br.790 a cjevovod ide preko katastarskih parcela br.731, 727, 1949, 721, 719/2, 719/1, 578 i 577 KO Kukulje, u opštini Bijelo Polje u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Bijelo Polje.

Prilikom izrade investiciono-tehničke dokumentacije moraju se poštovati sledeći urbanističko-tehnički uslovi:

- 1.Namjena objekta: Izgradnja vodovoda za snabdivanje domaćinstva Bećirović Mensada.
2. Trasa: vodoizvorište se nalazi na katastarskoj parceli br.790 a cjevovod ide preko katastarskih parcela br.731, 727, 1949 (nekategorisani put), 721, 719/2, 719/1, 578 i 577 KO Kukulje.
- 3.Projektna dokumentacija treba da obuhvati izgradnju vodozahvata i cjevovoda. Prije početka projektovanja neophodno je pribaviti podatke od javnih preduzeća o razmještanju podzemnih instalacija (ukoliko iste postoje na terenu). Projektovanju pristupiti nakon sveobuhvatnih istražnih radova trase, te snimljenog postojećeg stanja. Projektom je neophodno definisati trasu i niveletu kanala kao i objekte na mreži, a dimenzije usvojiti na osnovu hidrauličkog proračuna i izdašnosti vodoizvorišta.

Pri izvođenju radova preuzeti sve potrebne mjere zaštite radnika, građana i vozila, a zaštitnim mjerama omogućiti odvijanje pješačkog i motornog saobraćaja.

Na mjestima gdje se radi polaganje cjevovoda i kablova izvršiti isijecanje regulisanih površina i iste dovesti u prvobitno stanje.

Posebno voditi računa o propisanim razmacima i načinu polaganja cjevovoda u odnosu na druge instalacije.

4.Sastavni dio projektne dokumentacije je trasa cjevovoda sa katastarskim parcelama preko kojih ista prolazi.

5.Vrsta materijala:Predmetni objekat projektovati u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.

Posebno voditi računa o poštovanju Pravilnika o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta i ograničenjima u tim zonama.

Materijali koji se ugrađuju moraju biti trajni i kvalitetni.

6. Uslovi za aseizmičko projektovanje.Proračune raditi na VII (sedmi) seizmičkog intenziteta po MCS skali, III-klimatske zone.

Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.

7.Vodni uslovi

Vodni uslovi u skladu sa članom 114 i 115 Zakona o vodama ("Sl.list.RCG", br.27/07, 32/11 i 47/11) pribavljeni od nadležnog Opštinskog organa za vodoprivredu, koji čine sastavni dio ovih uslova.

8. Klimatske i hidrološke karakteristike

Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.Bjelopoljski kraj je u brdsko-planinskom dijelu Crne Gore, predstavlja kotlinu okruženu planinama što dovodi do značajnih klimatskih fenomena, kao što su temperaturna inverzija, magle, česte snježne padavine itd.

Pružanje rijeke Lim daje mogućnost prodora vjetrovima. Takođe postoji i veliki broj dana u kojima je tišina, dakle dana bez vjetra.

Prosječna količina padavina u Bijelom Polju je 940mm. Padavine su ravnomjerno raspoređene u toku godine. Najviše padavina ima u novembru, a najmanje u maju. Prosječno godišnje ima 109 kišnih, 21 sniježni, 23 vedra i 135 oblačnih dana.

9.Projektant koji izrađuje projektnu dokumentaciju dužan je da shodno čl.7 Zakona o zaštiti na radu ("Sl.list RCG", br.79/04) da pri izradi tehničke dokumentacije ugradi propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.

10.Projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata.

U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa za područja: ekologije, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite zagađenja zemljišta i vazduha, projektom predvidjeti i sve druge potrebne zaštite.

13. Projektu dokumentaciju raditi shodno članu 77, 79, 80, 83, 84, i 86 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", br.51/2008, 40/10, 34/11, 40/11, 35/13 i 33/14).

Investitor je obavezan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavi:

-Glavni projekat sa izvještajem o izvršenoj reviziji izrađen u deset primjerka od kojih je sedam u zaštićenoj digitalnoj formi.

Sastavni dio ovih uslova su:

-Vodni uslovi za izradu tehničke dokumentacije br.15/4-68/15 od 16.03.2015.godine izdati od strane Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje,

-Saobraćajno-tehnički uslovi za izradu projektne dokumentacije br.14/6-22/15 od 12.03.2015.godine izdati od strane Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje.

NAPOMENA: Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole neophodno je dostaviti dokaz o riješenim imovinsko pravnim odnosima na katastarskim parcelama na kojima je lociran vodozahvat (vodoizvorište) kao i katastarskim parcelama preko kojih prolazi trasa cjevovoda.

SEKRETAR

Milanko Minić



Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
- Sekretarijat za preduzetništvo,
i ekonomski razvoj –
Broj: UP.15/4-68/15
Bijelo Polje, 16.03.2015. godine

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, opštine Bijelo Polje, u upravnoj stvari Bećirović Mensada iz Kukulja opština Bijelo Polje, a u vezi zahtjeva za utvrđivanje vodnih uslova za izgradnju seoskog vodovoda sa izvora zv. „Baretak“ lociranom u Kukuljama opština Bijelo Polje, a na osnovu čl. 115. i 117 Zakona o vodama («Sl.list RCG», br. 27/07, 32/11 i 47/11) i čl. 13. («Sl.list RCG»- opštinski propisi br.29/08) Odluke o izgradnji, upravljanju, korišćenju, državanju, zaštiti seoskih vodovoda, lokalnih vodovoda, javnih česama, javnih bunara, seoskih jazova, uređenju, održavanju vodotoka i izgradnji zaštitnih vodnih objekata na vodama od lokalnog značaja na teritoriji opštine Bijelo Polje i čl. 196. ZUP-a («Sl.list RCG br.60/03 i sl. CG br.32/11»), donosi

RJEŠENJE

UTVRDJUJU SE investitoru Bećirović Mensadu iz Kukulja opština Bijelo Polje, u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju seoskog vodovoda sa izvora zv. „Baretak“, lociranom u Kukuljama opština Bijelo Polje sledeći vodni uslovi:

1. Glavni projekat objekta za vodosnabdjevanje uraditi kod registrovane organizacije u skladu sa važećim propisima i normativima za tu vrstu objekta.
2. Prije izrade projekta pribaviti urbanističko-tehničke uslove kod nadležnog organa lokalne uprave.
3. Projektom predvidjeti da će investitori koristiti 750 lit/dan po domaćinstvu sa predmetnog izvora dok će na kaptaži, odnosno na rezervoaru seoskog vodovoda ostaviti česmu sa betonskim koritom za javnu upotrebu koja će obezbijediti preostali dio vode kao zagarantovani vodoprivredni minimum u vodotoku nizvodno od vodozahvata.
4. Seoski vodovod mora imati uređaj za mjerenje količine vode na odvodu iz kaptaže, odnosno na svakom odvodu iz rezervoara, a takodje i odvodne kanale, propisane drenažne jame radi prihvatanja odvodnih voda.
5. Prije izrade tehničke dokumentacije prikupiti potrebne geodetske i geološke podloge.
6. U okviru tehničke dokumentacije izraditi projekat sanitarne zaštite izvorišta u skladu sa Pravilnikom o načinu određivanja zona i pojaseva, sanitarne zaštite izvorišta za piće i ograničenjima u tim zonama. Posebno odrediti zonu neposredne zaštite koju treba obezbijediti propisnim zagrađivanjem i u istu dozvoliti pristup samo licima koja rade na ovim objektima u toj zoni nadležnim inspektorima i korisniku vodovoda, a drugim licima samo uz odobrenje vlasnika ili korisnika vodovoda.
7. Projektom odabrati optimalnu varijantu za korišćenje izvorišta.
8. Vodni uslovi prestaju da važe po isteku jedne godine od dana njihovog izdavanja, ako u tom roku nije podniet uredan zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti.

Po izradi tehničke dokumentacije podnijeti ovom organu zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti.

Obrazloženje

Ovom organu obratio se Bećirović Mensad iz Kukulja opština Bijelo Polje dana 03.02.2014. godine sa zahtjevom za utvrđivanje vodnih uslova za izgradnju seoskog vodovoda sa izvora zvanog „Baretak“ lociranom u Kukulje Opština Bijelo Polje.

Radi utvrđivanja pravno relevantnih činjenica potrebnih za pravilno odlučivanje u predmetnoj stvari ovaj organ je izveo sledeće dokaze: održao usmenu i javnu raspravu, izvršio uvidaj na licu mesta i vještačenje po vještaku odgovarajuće struke, izvršio uvid u mišljenje o higijenskoj ispravnosti uzorka vode za piće, uvid u mišljenje Ministarstva zdravlja CG, uvid u mišljenje Mjesne zajednice Kukulje.

Na usmenoj javnoj raspravi održanoj 18.04.2014.godine, sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Sekretarijata preduzetništvo i ekonomski razvoj opštine Bijelo Polje, Bećirović Mensad izjavili sledeće: Posjedujem kuću u selu Kukulje, a nemam riješeno pitanje vodosnabdijevanja, pa zahtijevam da mi se odobri korišćenja vode sa izvora zvani „Baretak“ u Kukuljama, napominjem da sam istu vodu odveo prije devetnaest godina, a istu mi sada osporava Bećirović Mahmut. Nemam mogućnost da na drugi način riješim pitanje vodosnabdijevanja.

Uviđajem obavljenim dana 01.10.2014.godine konstatovano je sledeće činjenično stanje. U selu Kukulje na privatnom posjedu Bećirović Mahmuta nalazi se izvor zvani „Baretak“. Kapacitet istog je $Q = 1 \text{ lit}/6,5 \text{ sek}$. Isti je kaptiran i sa istog je za potrebe domaćinstva Bećirović Mensad prije devetnaest godina izgrađen vodovod. Kuća Bećirović Mensada udaljena je od izvora 500 – 600 metara i voda stiže do kuće gravitaciono. Vlasnik zemljišta Bećirović Mahmut na kojem se nalazi predmeti izvor ne osporava Bećirović Mensadu da koristi vodu sa predmetnog izvorišta na dosadašnji način, ali ne dozvoljava nikakvo izvodjenje novih radova na predmetom vodovodu na njegovom zemljištu od strane Bećirović Mensada.

Vještak odgovarajuće struke Rakonjac Dalibor u svom nalazu i mišljenju od 07.10.2014.godine istakao je sljedeće:

U selu Kukulje na privatnom posjedu Bećirović Mahmuta nalazi se izvor „Baretak“, izvor je kaptiran, a voda je sa izvora prije 19 godina odvedena do kuće podnosioca zahtjeva Bećirović Mensada koju koristi za sopstvene potrebe. Kuća je udaljena od izvora oko 600 m i voda do kuće dolazi slobodnim padom.

Kapacitet izvora je mjereno na prelivnoj cijevi kaptaže, jer je odvodna cijev od kaptaže začepljena te se kao takva količina vode na prelivu može smatrati relevantnim za mjerenje kapaciteta izvora i iznosi $Q = 1 \text{ lit}/6,5 \text{ sek}$, odnosno $Q = 0,15 \text{ l/sek}$, ili $Q = 12960 \text{ l/dan}$.

Obzirom da je mjerenje vršeno u kišovitom periodu, ovaj kapacitet se umanjuje za 25% te u konačnom kapacitetu je $Q = 9720 \text{ l/dan}$.

Vlasnik zemljišta na kojem se nalazi predmetni izvor. Bećirović Mahmut ne osporava Bećirović Mensadu korišćenje vode sa pomenutog izvora na dosadašnji način ali zabranjuje bilo kakvo kopanje i izvodjenje radova na vodovodu, a na dijelu koji prolazi kroz njegovo imanje.

Na osnovu gore utvrdjenog stanja mišljenja sam da voda sa izvora „Baretak“ koju trenutno koriti Bećirović Mensad a čiji je kapacitet $Q = 9720 \text{ l/dan}$ po kapacitetu znatno iznad prosjeka zadovoljava potrebe jedno domaćinstva, a koje po standardu EU za prosječno četvoročlano seosko domaćinstvo iznosi 750 l/dan.

Problem sa održavanjem vodovodne mreže trebaju riješiti sporazumno i naći način da se na što jednostavniji način izvrši čišćenje i prođuvavanje začepljenog crijeva kako bi Bećirović Mensad imao nesmetan dotok vode do kuće.

U nastavku usmene javne rasprave održane 05.03.2015.godine u prostorijama Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj opštine Bijelo Polje sa početkom u 10,00 časova, Bećirović Mensad izjavi: Ostajem pri podnijetom zahtjevu i nemam prigovor na nalaz i mišljenje vještaka.

Za ovim pristupi Bećirović Mahmut i izjavi: Ne osporavam da Bećirović Mensad koristi vodu na dosadašnji način niti to u opšte osporavam a inače to nijesam ni radio.

Uvidom u mišljenje Instituta za javno zdravlje Podgorica broj nalaza VNK 3573/04 od 07.11.2014.godine, navedeno je da na osnovu rezultata fizičko-hemijskih i mikrobioloških ispitivanja, ispitani uzrok vode sa izvora zv. „Baretak“ **odgovara** uslovima Pravilnika o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće („Sl.list CG“,br.24/12). Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja ispitani uzroak **ne odgovara** uslovima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Sl.list SRJ“,br.42/98 i 44/99) i Pravilnika o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće (SL:list CG,br.24/12) zbog povećane mutnoće.

Uvidom u mišljenje Ministarstva zdravlja – Direktorata za zdravstvenu zaštitu br. 501-259/2014 od 09.02.2015.godine, dato je mišljenje:

I Voda sa kaptiranog izvora zv. „Baretak“ u selu Kukulje opština Bijelo Polje radi vodosnabdijevanja vodom za piće domaćinstva Mensada Bećirovića zadovoljava granice parametara propisanih za mikrobiološku ispravnost vode za piće i propisane kriterijume iz oblasti zaštite zdravlja i **može se koristiti za piće, sanitarne i ostale potrebe.**

II Radi zaštite izvorišta od namjernog ili slučajnog zagađivača ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno uticati na izvorište i bezbjednost vode za piće, potrebno je odrediti zone sanitarne zaštite izvorišta i iste obilježiti.

Kako je članom 11. Odluke („Sl.list RCG“,br.29/08 – opštinski propisi) neophodno da podnosioci zahtjeva za utvrđivanje vodnih uslova pribave mišljenje Mjesne zajednice u koliko zahtjev za utvrđivanje vodnih uslova podnose pravna lica, preduzetnici, grupa građana i zainteresovani pojedinci. U Mišljenju Mjesne zajednice Kukulje od 22.04.2014.godine potvrđuje se da je Bećirović Mensad doveo vodu do svoje kuće u mjestu zvanom Prisoje (Kukulje). Ista je povedena prije nekoliko godina iz mjesta zvanog Gornja Mahala (Kukulje) koja se nalazila na imanju u vlasništvu Bećirović Rama koji mu je istu dao na poklon. Ista mu je voda prekinuta od strane komšija tako da nema vodu za kućne potrebe.

Na osnovu svega iznijetog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Bijelo Polje u roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba taksirana sa 3,00 € administrativne takse na žiro račun br 550-7016777-13 Budžeta opštine Bijelo Polje, podnosi se preko ovog organa.

DOSTAVLJENO,

- strankama,
- u predmet,

OBRADIO,

Smailović Jasmin

SEKRETAR,

Gusinjac Džafer

Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat stambeno komunalne
poslove i saobraćaj
Br.14/6-22/15
Bijelo Polje, 12.03.2015.godine

Crna Gora OPŠTINA BIJELO POLJE Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj		
Broj	Datum	Org. jed.
494	13.03. 2015	06/1

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje, rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj br. 06/2-41/4-15 od 12.03.2015. godine, za potrebe Bećirović Mensada iz Bijelog Polja, a shodno članu 16 stav 1 alineja 3 i stav 2, Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima(Sl.list RCG – opštinski propisi br. 16/07) izdaje


SAOBRAĆAJNO – TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- Da bi se ometanje saobraćaja, usled izvođenja radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju, svelo na najmanju mjeru, treba izbjegavati postavljanje vodovoda ispod kolovoza.
- Ukoliko se vodovod postavlja ispod kolovoza, minimalna dubina ukopavanja iznosi 1,5 m od tjemena cijevi do površine kolovoza.
- Prilikom izvođenja radova na ulici i trotoaru izvođač je dužan : da obezbijedi nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja, da preduzme sve mjere obezbjeđenja i zaštite učesnika u saobraćaju, objekata i opreme puta, da obezbijedi gradilište tako da se omogući nesmetan i bezbjedan prolaz pješaka i vozila, da obilježi i noću osvijetli mjesta na kojima je prilaz dozvoljen, odnosno zabranjen, da na gradilištu stalno održava red i čistoću, tako da se prolaznici i vozila ne prljaju ili eventualno oštete, kao i da se ne stvara i raznosi prašina, blato i smeće
- Izvođač radova je dužan da prije početka radova, postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju i obezbijedi mjesto na kojem se izvode radovi i da tu signalizaciju održava tokom izvođenja radova, a nakon završetka radova da je ukloni.
- Prilikom izvođenja radova na putu, na dijelu koji nije zatvoren za saobraćaj, lica koja izvode radove i nalaze se na putu ili pored puta moraju na sebi imati prsluk sa svjetlosno reflektujućim osobinama.
- Po završetku radova, svi elementi puta se moraju dovesti u prvobitno - ispravno stanje.
- Projektna dokumentacija treba da sadrži tehničko rješenje obezbjeđenja mjesta izvođenja radova i privremenog režima odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova.
- Projektnu dokumentaciju – fazu saobraćaja, obezbjeđenja mjesta izvođenja radova i režima privremenog odvijanja saobraćaja, urađenu u skladu sa gore propisanim uslovima, važećim propisima i standardima dostaviti Sekretarijatu za stambeno komunalne poslove i saobraćaj za izdavanje saobraćajne saglasnosti.

Dostavljeno: - podnosiocu zahtjeva x 2
- u spise predmeta


Obradio:

Stojan Zeković



SEKRETAR

Dejan Luković





CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTI

Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za uređenje prostora i održivost razvoj

Broj	Datum	Org. jed.
615	31.03.2015	06/1

**PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE**

Broj: 105-956-2018/2015

Datum: 12.03.2015

KO: KUKULJE

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA UREDJENJE PROSTORA BR.06/2-41/1-15, , izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 90 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
727			4 9		PRISOJE	Pašnjak 5. klase VIŠE OSNOVA		1624	1.46
731			4 9		PRISOJE	Livada 7. klase VIŠE OSNOVA		15250	27.45
								16874	28.91

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Obim prava
2903947280020	BEČIROVIĆ HAJRO MAHMUT KUKULJE Kukulje		Svojina 1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl. list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).

Načelnik:

Medojević Vera, dipl pravnik

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTEPODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-956-2019/2015

Datum: 12.03.2015

KO: KUKULJE

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA UREDJENJE PROSTORA BR.06/2-41/1-15, , izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 180 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1949			4 3		PRISOJE	Nekategorisani putevi PRAVNI PROPIS		22839	0.00
								22839	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
6028000001847	CRNA GORA-SUB. RASPOL. OPŠTINA B. POLJE UL. SLOBODE B.B. Bijelo Polje Bijelo Polje	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).

(Načelnik)

Medojević Vera, dipl pravnik



CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTI

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-956-2020/2015

Datum: 12.03.2015

KO: KUKULJE

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA UREDJENJE PROSTORA BR.06/2-41/1-15, , izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 105 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
721			4 8		PRISOJE	Dvoršte VIŠE OSNOVA		344	0.00
721		1	4 8		PRISOJE	Porodična stambena zgrada VIŠE OSNOVA		56	0.00
								400	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
2303960280016	BEČIROVIĆ SEJFO NEVZET KUKULJE Kukulje	Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima objekta						
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
721		1	Porodična stambena zgrada	919	P 56	/
721		1	Stambeni prostor 2	1	P 48	Svojina BEČIROVIĆ SEJFO NEVZET KUKULJE Kukulje

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl. list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).

(Načelnik:

Medojević Vera, dipl pravnik

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTIPODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-956-2021/2015

Datum: 12.03.2015

KO: KUKULJE

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA UREDJENJE PROSTORA BR.06/2-41/I-15, , izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 101 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
578			4 8		PRISOJE	Pašnjak 5. klase		381	0.34
719	2		4 8		PRISOJE	Pašnjak 5. klase		493	0.44
								874	0.79

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Obim prava
1112932280023	BEĆIROVIĆ ĆAMIL MUHAMED KUKULJE Kukulje Kukulje		1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl. list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).

Načelnik

Medojević Vera, dipl pravnik

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTIPODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-956-2022/2015

Datum: 12.03.2015

KO: KUKULJE

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA UREDJENJE PROSTORA BR.06/2-41/1-15, , izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 138 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
719	1		4 8		PRISOJE	Pašnjak 5. klase KUPOVINA		648	0.58
								648	0.58

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
2903947280020	BEČIROVIĆ HAJRO MAHMUT KUKULJE Kukulje	Susvojina	1/2
1112932280023	BEČIROVIĆ ČAMIL MUHAMED KUKULJE Kukulje Kukulje	Susvojina	1/2

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).

/ Načelnik/

Medojević Vera, dipl pravnik



CRNA GORA
UPRAVA ZA NEPOKRETNOSTI

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-956-2023/2015

Datum: 12.03.2015

KO: KUKULJE

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA UREDJENJE PROSTORA BR.06/2-41/1-15, , izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 91 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
577			4 8		PRISOJE	Pašnjak 5. klase VIŠE OSNOVA		71	0.06
577			4 8		PRISOJE	Dvorište VIŠE OSNOVA		500	0.00
577	1		4 8		PRISOJE	Porodična stambena zgrada VIŠE OSNOVA		72	0.00
577	2		4 8		PRISOJE	Pomoćna zgrada VIŠE OSNOVA		49	0.00
								692	0.06

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava				
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Osnov prava	Obim prava
0109974280010	BEČIROVIĆ AČIF MENSAD KUKULJE Kukulje		Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima objekta						
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
577		1	Porodična stambena zgrada	947	1P 72	/
577		1	Nestambeni prostor 1	1	1P 30	Svojina BEČIROVIĆ AČIF MENSAD KUKULJE Kukulje 0109974280010
577		1	Stambeni prostor 4	2	P 72	Svojina BEČIROVIĆ AČIF MENSAD KUKULJE Kukulje 0109974280010
577		2	Pomoćna zgrada	950	P 48	Svojina BEČIROVIĆ AČIF MENSAD KUKULJE Kukulje 0109974280010

Ne postoje tereti i ograničenja.

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTI

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).

Načelnik


Medojević Vera, dipl pravnik



izvod iz PUP-a
Bijelog Polja
- Tehnička infrastruktura

